

川崎市多摩スポーツセンターにおけるレジオネラ属菌の検出に伴う
ジャグジープールの使用休止について

1 概要

多摩区役所衛生課が平成30年6月20日（水）に川崎市多摩スポーツセンターのジャグジープール（採暖槽）から採水し実施した水質検査（培養検査）の結果、「神奈川県海水浴場等に関する条例及び同施行規則」で示される基準値を上回るレジオネラ属菌が検出されました。これに伴い、再検査の結果が判明するまでジャグジープールの使用を休止します。

2 経過

6月20日（水）・多摩区役所衛生課による採水

6月26日（火）・多摩区役所衛生課より川崎市多摩スポーツセンターへ6月20日に採水した水質検査の途中経過の連絡（基準値を上回るレジオネラ属菌の検出）が入る

・薬品による洗浄を実施

6月27日（水）・再度、高濃度薬品による洗浄を実施

・衛生課から川崎市多摩スポーツセンターへ6月20日の採水に関する検査結果の通知が入る

※6月25日（月）～28日（木）は、温水プール及びジャグジープールの年1回の定期水抜き清掃のため使用休止中

3 6月20日の採水に関する検査結果

プール名称	分析値	基準値
ジャグジープール	70CFU/100ml	10CFU/100ml未満

4 発生後の対応等

(1) 高濃度薬品による洗浄後、清掃し注水、再検査を行います。再検査の結果、安全性が確保されるまでジャグジープールの使用を休止します。

(2) これまでのところ、体調不良を訴える利用者はなく、また感染症法（※）に基づく届出もありません。

※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

レジオネラ属菌は4類感染症として分類され、診断した医師は、直ちに保健所に届け出ることが規定されています。

5 その他

当該ジャグジープールは、温水プール及びシャワーとは完全に独立した水系統で運営されているため、ジャグジープール以外は予定どおり6月29日（金）から営業を行います。

（問い合わせ先）川崎市多摩スポーツセンター内

担当者電話 080-5535-2131 090-3531-7985

※上記につながらない場合 03-6721-5451 ハリマビシステム PPP 本部（平日日中）

0120-349194（夜間・休日）